



## **DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y OPERACIÓN ADUANERA.**

CIR\_CLAA\_INFOA\_002.10

México D.F. a 10 de Septiembre de 2010.

Asunto: Aduana de Veracruz - Suspensión del  
suministro de Energía Eléctrica

A todos nuestros asociados:

Derivado de los trabajos desarrollados en la subestación eléctrica de la Aduana de Veracruz, el día jueves 9 de septiembre del presente año donde se llevó a cabo la reconexión de un transformador rehabilitado, y debido a una falla en la operación de la Planta de Luz de Emergencia lo que provocó una falla total en el suministro, se les informa a todos nuestros socios, principalmente a aquellos que tienen operaciones por esta Aduana, que el próximo domingo 12 de Septiembre se llevará a cabo una libranza eléctrica para solucionar esta situación y prevenir futuras fallas.

La libranza eléctrica se realizara en un horario de 8:30 a 10:30 hrs. a.m., con el entendido que una vez que sea detectada la falla se normalizará el servicio, inclusive, antes del horario establecido.

Les suplicamos tomar las medidas pertinentes a fin de que su operación no se vea afectada.

Estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente.

Ing. Liliana Pérez Güitrón.  
Gerente de Informática-Operación Aduanera.  
CLAA  
[liliana.perez@claa.org.mx](mailto:liliana.perez@claa.org.mx)